

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTOV:

	VODOVODNÉ POTRUBIE
	STANIČENIE POTRUBIA
	HYDRANT PODZEMNÝ NA POTRUBÍ
	HYDRANT NADZEMNÝ NA POTRUBÍ AKO KALNÍK
	AUTOMAT. ODVZDUŠŇOVACIA SÚPRAVA NA POTRUBÍ
	KRIŽOVANIE - CHRÁNIČKA NA POTRUBÍ
	VODOVODNÁ PRÍPOJKA NA POTRUBÍ
	PRIEČNE REZY CESTY

LEGENDA JESTVUJÚCICH OBJEKTOV:

	VODOVODNÉ POTRUBIE
	NADZEMNÉ VEDENIE - EI. NN PRÍPOJKA
	NADZEMNÉ VEDENIE - EI. NN SIEŤ
	NADZEMNÉ VEDENIE - EI. VN SIEŤ

VÝPIS POTRUBIA				
SO		PROFIL	MATERIÁL	DLŽKA
SO 01	POTRUBIE "1"	110x6,6 (PN10)	PE100RC	189,00 m
SO 02	POTRUBIE "2"	110x6,6 (PN10)	PE100RC	421,00 m

SPOLU:

610,00 m

UPOZORNENIE!

Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení nachádzajúcich sa na stavenisku!
Súradnicový systém: S-JTSK, realizácia JTSK Výškový systém: Bpv



5

Vypracoval: Ing. Leško	Zodpovedný projektant: Ing. Jedinák	Vedúci útvaru: Ing. Jedinák Michal		
Kreslil: Ing. Leško	Hlavný inžinier projektu: Ing. Jedinák			
Okres: Bardejov	Kraj: Prešovský	ID stavby:	-	
Obec: Nižný Tvarožec	investor: VVS a.s., Košice	Dátum:	05.2025	
NIŽNÝ TVAROŽEC REKONŠTRUKCIA VODOVODU			Formát:	3xA4
			Stupeň:	SZP
			Číslo zákazky:	39/V/2025
			Revízia:	00
Príloha:	SITUÁCIA STAVBY NA KATASTRÁLNO M PODKLADE		Mierka: 1:1 000	Číslo prílohy: C.2